



Prefeitura Municipal de Carandaí

Adm. 2025-2028

ERRATA DO EDITAL

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 051/2025

EDITAL Nº026/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

CONSIDERANDO pedido de esclarecimentos apresentado acerca do processo acima citado;

CONSIDERANDO pesquisa de mercado onde verificou-se a razoabilidade na alteração do demandante visando ampliar a competitividade;

O município de Carandaí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na lei federal nº14.133/21, e suas alterações, torna público as seguintes alterações no Edital de licitação:

1. Inserir

Onde se lê:

ANEXO I - Termo de Referência.

DESCRIPTIVO DOS PRODUTOS, A MEMÓRIA DE CÁLCULO E A MÉDIA DE PREÇO

57	160	UN	02000036142- ESTABILIZADOR ENTRADA BIVOLT <i>ESTABILIZADOR ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 500VA com filtro de linha integrado em modo comum diferencial, microprocessado, proteção contra surtos de tensão, tensão de saída 115V, com saídas e cabo de 1,5m.</i>
----	-----	----	---

93	50	UN	02000036178- NOBREAK 600VA TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOM <i>NOBREAK 600VA Tensão de entrada: Bivolt automático (115V - 220V) ou chave seletora; Tensão de saída: 115V; Tecnologia interativa com estabilizador e filtro de linha incorporados; Bateria selada, livre de manutenção, com tempo médio de vida de pelo menos 3 anos; Recarga automática mesmo com o nobreak desligado; Proteção contra curto-circuito, surtos de tensão, sobrecarga e sub/sobretensão; Mínimo de 4 tomadas padrão NBR 14136 (padrão brasileiro)</i>
----	----	----	--



Prefeitura Municipal de Carandaí

Adm. 2025-2028

Leia-se:

57	160	UN	02000036142- ESTABILIZADOR ENTRADA BIVOLT <i>ESTABILIZADOR ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 500VA com filtro de linha integrado em modo comum diferencial, microprocessado, proteção contra surtos de tensão, tensão de saída 115V, com saídas e cabo de 1,5m. O produto deverá ser aprovado pelo INMETRO, com observância da NBR nº 14373.</i>
----	-----	----	--

93	50	UN	02000036178- NOBREAK 600VA TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOM <i>NOBREAK 600VA Tensão de entrada: Bivolt automático (115V - 220V) ou chave seletora; Tensão de saída: 115V; Tecnologia interativa com estabilizador e filtro de linha incorporados; Bateria selada, livre de manutenção, com tempo médio de vida de pelo menos 3 anos; Recarga automática mesmo com o nobreak desligado; Proteção contra curto-circuito, surtos de tensão, sobrecarga e sub/sobretensão; Mínimo de 4 tomadas padrão NBR 14136 (padrão brasileiro. Onda senoidal pura;</i>
----	----	----	---

O mesmo ocorrerá em **NOVA data**, com **TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** às 08h 45mim do dia 10/07/2025. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h 00mim do dia 10/07/2025.

*Demais pontos deste Edital permanecem inalterados.

Carandaí, 26 de junho de 2025

Fabiano Miguel Tavares Campos
Pregoeiro