
Pedido Esclarecimento Edital PE 33/2026 - item/ordem 1

4 mensagens

João Cotrim <joao@ecotrim.com.br>

18 de agosto de 2026 às 17:29

Para: "licitacaoluminarias@gmail.com" <licitacaoluminarias@gmail.com>

Cc: "licitacaoluminarias@gmail.com" <licitacaoluminarias@gmail.com>

Senhores,

Boa tarde.

Vimos aqui encaminhar os seguintes pedidos de esclarecimento ao Edital PE 33/2026

Com relação à descrição do Item/ordem 1: "Bomba Dosadora 220V"

Solicito esclarecerem qual é a vazão necessária para a bomba dosadora, bem como a contrapressão a vencer. Além disto informar se a bomba é analógica ou digital, se precisará de entrada de sinal 4-20mA ou entrada de sinal de pulso.

Desta forma poderemos especificar a bomba corretamente.

Atenciosamente,

**João Cotrim**

T: +55 11 4107.3232 | M: +55 11 99370.2888

joao@ecotrim.com.br | Skype: joao.cotrim

De: João Cotrim**Enviada em:** terça-feira, 18 de agosto de 2026 07:36**Para:** "licitacaoluminarias@gmail.com" <licitacaoluminarias@gmail.com>**Assunto:** RES: Pedido de Envio de Edital PE 33/2026 = "Registro de preços para futura e possível aquisição de bombas dosadoras e produtos químicos destinado à Estação de Tratamento de Água - ETA"

Bom dia,

Podem enviar o edital, por favor?

Grato,

**João Cotrim**

T: +55 11 4107.3232 | M: +55 11 99370.2888

joao@ecotrim.com.br | Skype: joao.cotrim

De: João Cotrim

Enviada em: sexta-feira, 14 de agosto de 2026 09:09

Para: 'licitacaoluminarias@gmail.com' <licitacaoluminarias@gmail.com>

Assunto: Pedido de Envio de Edital PE 33/2026 = "Registro de preços para futura e possível aquisição de bombas dosadoras e produtos químicos destinado à Estação de Tratamento de Água - ETA"

Isabele, bom dia.

Peço o envio do edital e TR do PE 33/2026 = "Registro de preços para futura e possível aquisição de bombas dosadoras e produtos químicos destinado à Estação de Tratamento de Água - ETA"

Grato,



João Cotrim

T: +55 11 4107.3232 | M: +55 11 99370.2888
joao@ecotrim.com.br Skype: joao.cotrim

Licitação <licitacao@luminarias.mg.gov.br>
Para: masanitluminarias@gmail.com

19 de agosto de 2026 às 15:07

Boa tarde Ivonaldo,

Favor verificar o questionamento enviado pela empresa e nos responder para que possamos esclarecer junto ao processo e anexar à plataforma de pregão eletrônico.

Atenciosamente,

Ragul Magnun Tadeu Souza
Pregoeiro

Setor de Licitações
Adm. 2025/2028.

Prefeitura Municipal de Luminárias
Rua Coronel Diniz, n. 172 - Centro
Luminárias - MG
CEP:37240-000
Telefone: (35) 3226-1198.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Meio Ambiente / Sanitário Luminárias <masanitluminarias@gmail.com>
Para: Licitação <licitacao@luminarias.mg.gov.br>

19 de agosto de 2026 às 15:16

Boa tarde!

Atendendo aos questionamentos:

Vazão = 5l/h;

Contrapressão = 7 bar;

Entrada de sinal de pulso;
Analógica;
Bivolt.

Atenciosamente;

From: Licitação <licitacao@luminarias.mg.gov.br>
Sent: Wednesday, August 19, 2026 6:07 PM
To: masanitluminarias@gmail.com <masanitluminarias@gmail.com>
Subject: Fwd: Pedido Esclarecimento Edital PE 33/2026 - item/ordem 1

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação <licitacao@luminarias.mg.gov.br>
Para: joao@ecotrim.com.br

19 de agosto de 2026 às 15:23

[Texto das mensagens anteriores oculto]