

licitacao@santoantoniodoamparo.mg.gov.br

De: engenharia@santoantoniodoamparo.mg.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 6 de outubro de 2025 11:23
Para: Setor Licitação
Assunto: Resposta sobre a pavimentação de bloquetes

Bom dia,

Informa-se que a planilha de BDI utilizada foi elaborada com base nos referenciais estabelecidos pela SETOP, atendendo integralmente aos parâmetros e diretrizes definidos pela planilha de referência correspondente.

No que se refere à espessura da camada de areia mencionada no memorial descritivo, orienta-se que seja adotado o valor especificado na planilha de memorial de cálculo, correspondente a 6 cm de colchão de areia, em conformidade com o dimensionamento técnico previsto para o serviço.

Ressalta-se, ainda, que todos os documentos apresentados constituem peças técnicas, elaboradas conforme as normas e critérios vigentes aplicáveis.

Atenciosamente,
Ster Gonçalves Marques dos Santos
Engenheira Civil